



Informacja

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Sokołowo zaopatrującej w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Sokołowo, Kamionka, Stawno, Klempicz, Prusinowo, Elżbiecin, Stawienko, Dębe .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia Sokołowo stwierdzono **niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli**.

W jednej próbie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml, przy wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli, w ilości < 10 jtk/100 ml, pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności *Escherichia coli* i enterokoków i w związku z powyższym:

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga również woda do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.


Uwaga: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, informuje jednocześnie, iż woda nadal **odbiega od wymagań określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w zakresie zawartości manganu**. Przekroczenia zawartości manganu nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jednak obniżać cechy organoleptyczne wody: smak, zapach, barwę i użytkowe, np. powodować brunatne przebarwienia na urządzeniach sanitarnych czy pranych tkaninach.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję wody może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość związków chloru w wodzie.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

Julita Pawłowska-Dudziak

/dokument podpisany elektronicznie/