



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, dnia 28 marca 2024 r.

ON-HK.9020.20.16.2024

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Sokołowie, pobranej do badań przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, w ramach kontroli urzędowej oraz wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Strefowa 15, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu sprawozdanie z badań wody, pobranej w dniu 18.03.2024 r., przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Sokołowie, w punktach:

- 1) sieć Kamionka 31, przedszkole gminne - sprawozdanie z badań nr 334/W/24 z dnia 21.03.2024 r. i z dnia 22.03.2024 (zał.1),

oraz pobranej w dniu 22.03.2024 r. przez przedstawiciela laboratorium „Biochemik”, z wodociągu publicznego w Sokołowie, w punktach:

- 1) sieć Kamionka 31, przedszkole gminne - sprawozdanie z badań nr 9392/03/24 z dnia 26.03.2024 r.
- 2) stacja uzdatniania wody w Sokołowie - sprawozdanie z badań nr 9391/03/24 z dnia 26.03.2024 r.
- 3) hydrant Sokołowo - sprawozdanie z badań nr 9394/03/24 z dnia 26.03.2024 r.
- 4) hydrant Klempicz - sprawozdanie z badań nr 9393/03/24 z dnia 26.03.2024 r.
- 5) PSZOK Sławienko - sprawozdanie z badań nr 9395/03/24 z dnia 26.03.2024 r.

stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Sokołowie, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, obejmującym monitoring parametrów grupy B, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), ze względu na podwyższoną zawartość azotynów w wodzie.

Zawartość azotynów w wodzie, w próbie pobranej w dniu 18.03.2024 w przedszkolu w Kamionce 31, wyniosła 0,75 mg/l, a w próbie pobranej w dniu 22.03.2024 r. wyniosła 0,50 mg/l.

Zawartość azotynów w próbie pobranej w dniu 22.03.2023 w Sławienku – PSZOK wyniosła 0,55 mg/l.

Zawartość azotynów w próbie pobranej w dniu 22.03.2023 z hydrantu w Sokołowie wyniosła 0,36 mg/l.

Zawartość azotynów w pozostałych próbach, pobranych w dniu 22.03.2024 r. w stacji uzdatniania wody w Sokołowie oraz z hydrantu w Klempiczu, wyniosła < 0,01 mg/l

Wartość dopuszczalna wynosi 0,5 mg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie wyników powtórnych badań przeprowadzonych w dniu 22.03.2023 r., stwierdza, że ilość azotynów nie zmniejszyła się w sposób radykalny, ich zawartość w wodzie nie jest stabilna i różni się znacznie w zależności od punktu poboru, tzn. w jednym punkcie - PSZOK Sławienko, przekracza wartość dopuszczalną, w jednym punkcie - Kamionka 31 przedszkole, jest równa z wartością parametryczną (przy czym, szacując ryzyko należy również uwzględnić niepewność pomiarów i wówczas wartość ta jest wyższa niż dopuszczalna), a w pozostałych próbach nie przekracza wartości dopuszczalnej, w tym w dwóch punktach jest niższa od granicy wykrywalności.

Biorąc pod uwagę fakt, że woda ze zwiększoną ilością azotynów może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia niemowląt i może być przyczyną wystąpienia methemoglobinemii (powodującej niedotlenienie organizmu i sinicę u małych dzieci) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie stwierdza, że **woda w dalszym ciągu nie nadaje się do spożycia dla kobiet w ciąży, niemowląt oraz dzieci do 3-go roku życia. Zaleca się wówczas korzystanie z wody konfekcjonowanej (butelkowanej)**

Pozostali odbiorcy wody mogą wykorzystywać ją do celów konsumpcyjnych.

Woda może być używana do celów gospodarczych i sanitarnych.

Obowiązuje komunikat, który Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie wydał dnia 21.03.2024 r. (zał.2),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie zaleca kontynuację działań naprawczych oraz przedstawienie sprawozdań z badań potwierdzających ich skuteczność.

Załącznik 2

Otrzymują :

- 1) adresat
- 2) Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz
- 3) Przedszkole gminne w Kamionce
- 4) aa

A.S.