



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 22 listopada 2024 r.

ON-HK.9011.12.389.2024

Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Sokołowie, pobranej do badań przeprowadzonych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Strefowa 15, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o sprawozdania z badań wody, pobranej 15.11.2024 r., przez pracownika laboratorium „Biochemik”, z wodociągu publicznego w Sokołowie, w punktach:

- 1) sieć Kamionka 31, przedszkole gminne - sprawozdanie z badań nr 6324/11/24 z 20.11.2024 r.
- 2) sieć Kamionka 37, hydrant - sprawozdanie z badań nr 6323/11/24 z 20.11.2024 r.
- 3) sieć Kamionka 28, hydrant - sprawozdanie z badań nr 6325/24 z 20.11.2024 r.

stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Sokołowie, w badanym zakresie chemicznym obejmującym zawartość azotynów, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Obowiązuje komunikat o przydatności wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze, który Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie wydał 20.09.2024 r.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, utrzymuje kontynuację dotychczasowych działań naprawczych oraz prowadzenie stałego monitoringu zawartości azotynów w wodzie, w uzgodnionej z tutejszym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, częstotliwości, uwzględniającej zarówno pobór urzędowy jaki pobór własny przedsiębiorstwa oraz punkty krytyczne, w tym pobór wody w przedszkolu w Kamionce 31 oraz sieci w Prusinowie. W listopadzie ustalono następujące terminy poboru prób przez przedsiębiorstwo: 4 i 15.11.2024 r. oraz 18 i 26.11.2024 r. pobór w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

Beata Kościelska
specjalista w dziedzinie epidemiologii
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują :

- 1) adresat

Do wiadomości:

- 1) Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz
- 2) Przedszkole gminne w Kamionce- email przedszkole Bajka w Lubasz
- 3) ON-HK aa A.S.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8 | 64-700 Czarnków
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2552240 | wew.19
sekretariat.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
NIP 763-15-40-620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow/SkrytkaESP