



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 9 września 2025 r.

ON-HK.9011.282.2025

Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Sokołowie, pobranej do badań wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach nadzoru sanitarnego oraz wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Strefowa 15, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody pobranej 01.09.2025 r., przez pracownika laboratorium Biochemik, z wodociągu publicznego w Sokołowie, w punktach:

- sieć Kamionka 37, hydrant - sprawozdanie z badań nr 1092/09/25 z 4.09.2025 r.,
- sieć Kamionka 28, hydrant - sprawozdanie z badań nr 1091/09/25 z 4.09.2025 r.,
- sieć Klempicz, hydrant przy posesji 10A - sprawozdanie z badań nr 1095/09/25 z 4.09.2025 r.,
- sieć Prusinowo 12, hydrant - sprawozdanie z badań nr 1093/09/25 z 4.09.2025 r.,
- sieć Dębe ul. Leśna, hydrant - sprawozdanie z badań nr 1094/09/25 z 4.09.2025 r.,

oraz pobranej 08.09.2025 r., przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Czarnkowie, z wodociągu publicznego w Sokołowie, w punktach:

- sieć Kamionka 37, hydrant - sprawozdanie z badań nr 1355/W/25 z 9.09.2025 r. (zał.1)
- sieć Kamionka 28, hydrant - sprawozdanie z badań nr 1354/W/25 z 9.09.2025 r. (zał.2)
- sieć Klempicz, hydrant przy posesji 10A - sprawozdanie z badań nr 1356/W/25 z 9.09.2025 r. (zał.3)
- sieć Prusinowo 12, hydrant - sprawozdanie z badań nr 1353/W/25 z 9.09.2025 r. (zał.4)
- sieć Dębe ul. Leśna, hydrant - sprawozdanie z badań nr 1357/W/25 z 9.09.2025 r. (zał.5)

stwierdza, że woda dostarczana z wodociągu publicznego w Sokołowie, w badanym zakresie fizykochemicznym obejmującym zawartość azotynów i azotanów we wszystkich ww. punktach, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), ze względu na podwyższoną zawartość azotynów w wodzie, która wystąpiła w próbach pobranych 1.09.2025 w następujących punktach:

- sieć Kamionka 37, hydrant - 0,97 mg/l,

oraz w próbach pobranych 8.09.2025 r. w następujących punktach:

- sieć Kamionka 37, hydrant - 0,60 mg/l,

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie
ul Zamkowa 8, 64-700 Czarnków | tel. 67 255 22 40
sekretariat.psse.czarnkowi@sanepid.gov.pl
Sekcja Higieny Komunalnej | tel. 67 349 71 68
higiena.komunalna.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
NIP 7631540620 | REGON 570293360
BDO 000363554
www.gov.pl/web/psse-czarnkow
psseczarnkow/SkrytkaESP

- sieć Kamionka 28, hydrant – 0,64 mg/l

Wartość dopuszczalna wynosi 0,50 mg/l.

Woda ze zwiększoną ilością azotynów może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia niemowląt, może być przyczyną wystąpienia methemoglobinemii (powodującej niedotlenienie organizmu i sinicę u małych dzieci).

Osoby z grupy ryzyka tj. kobiety w ciąży, niemowlęta, dzieci do 3-go roku życia nie powinny używać wody wodociągowej zawierającej podwyższone ilości azotynów.

W związku z powyższym woda nie nadaje się do spożycia dla kobiet w ciąży, niemowląt oraz dzieci do 3-go roku życia. Zaleca się wówczas korzystanie z wody konfekcjonowanej (butelkowanej) Pozostali odbiorcy wody mogą wykorzystywać ją do celów konsumpcyjnych.

Woda może być używana do celów gospodarczych i sanitarnych.

W związku z powyższym, obowiązuje komunikat, który Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie wydał 30.07.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie oczekuje niezwłocznej pisemnej informacji o prowadzonych działaniach naprawczych oraz przedstawienie sprawozdań z badań potwierdzających ich skuteczność.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
Julita Pawłowska-Dudziak
kierownik oddziału nadzoru
*/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/**

***Pismo zostało wydane przez organ administracji publicznej w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego EZD RP oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.**

Załączniki – 5 sztuk

Otrzymują :

- 1) adresat

Do wiadomości:

- 1) Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz
- 2) aa ON-HK

A.S.